



Mourik n.v.
Groenendaallaan 399
2030 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 542 20 40
Fax: +32 (0)3 542 36 23
mourik@mourik.be
www.mourik.com
BTW – BE 0413.951.260
RPR Antwerpen
Belfius N.V. – BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE93 5503 6141 0067

Buiten dienst stellen tanks en leidingen

Asbestverwijdering

Openbare en Industriële dienstverlening
Catalyst wissels (inerte atmosfeer)
Hogedruk- en vacuümreiniging

Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Project- en Brownfieldontwikkeling
Bodem- en grondwatersanering, Milieutechniek

Nr : 218412-03

Erkend Ophaler Afvalstoffen

O.W.D.: CT/0035

O.V.A.M.: 821/E98

B.I.M.: 011/00/DD - 011/00/HU - 011/00/PCB

REINIGINGSCERTIFICAAT

Opdrachtgever : Igean **Site :** Igean **Datum :** 6/09/2018
Doornaardstraat 40 Site Noord Oostmalsebaan 72A
B-2160 Wommelgem B-2960 Brecht

Mourik nv, Groenendaallaan 399, 2030 Antwerpen, verklaart dat op bovenstaand adres volgende pomp werd gereinigd.

Product	Inhoud m ³	Aantal
Zwavelzuur	7m ³	1

Reinigingsmethode :	De zwavelzuurtank werd door de opdrachtgever reeds geledigd en gereinigd. Volgende stappen werden genomen 1) Uitvoerig spoelen van de tank 2) Opzuigen spoelwaters 3) Drogen tank 4) Afvoeren spoelwater naar een erkend verwerker
Voor Mourik nv :	Danny Vijd Projectleider Industriële dienstverlening Mourik n.v. 

BIJKOMENDE VOORWAARDEN:

Dit certificaat rapporteert enkel over de toestand van de gereinigde houder op het ogenblik van de werken.

De geldigheid van dit certificaat vervalt bij elke verandering in de toestand van de houder ten gevolge van een wijziging in het bijhorende leidingssysteem, eventuele heringebruikname, uitgevoerde werkzaamheden aan de gereinigde houder, enz.

Bij heet werk moet geschikt blusmateriaal stand-by zijn.

Dit rapport mag zonder toestemming van Mourik nv niet vermenigvuldigd worden.