



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

W2.06
Kubrek. 17.3.33
ORIGINEEL

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel.: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be

Contactpersoon: Van den Bulck Geert, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/60508857/00/NL/002
ID Report N° : 478934522110

Contractref.: /100114004/2133216/4789

• Uw gegevens

Ref: M&V 15.0784.E.WZ.2357.5131.GEB/20.03.2015

• Interventiegegevens

Plaats: IGEAN milieu & veiligheid

Oostmalsebaan 72A

2960 Brecht

Datum: 07/04/2015

Uitgevoerd door: Dooreman Robin & Vanbuel Erik (EMD2002/HAV025)

I.G.E.A.N. cv
Milieu & Veiligheid
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ONDERZOEK VOOR INDIENSTELLING
VLAANDEREN**

Gekeurd toestel

Uitvoeringsgegevens van de inspectie: Aanvrager: Ludo Van Den Brande

Opstelling: Afdeling: Waterzuivering

Gekeurde installatie: Houder nr.: BT3270, product: Zwavelzuur, 96%, volume: 7900 l.

Besluit

Gelieve ons uit te nodigen voor de indienstellingscontrole na voltooiing van de installatie.

De installatie dient voor een nieuw onderzoek aangeboden te worden na uitvoering van de opmerking(en).

Datum van afdruk: 15/06/2015

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1

cc. -

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



Basis van het (de) onderzoek(en)

Checklist AVB: 3511.
VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchtingsleiding.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- equipotentiaalverbinding.
- overvulbeveiliging.
- lekdetectiesysteem.
- identificatieplaten houder & vulpunt.
- pictogrammen.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES:

- ondergrond.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [478934529463]

Uitvoeringsgegevens van de inspectie:
Opstelling:
Gekeurde installatie:

Aanvrager: Ludo Van Den Brande
Afdeling: Waterzuivering
Houder nr.: BT3270 , product: Zwavelzuur, 96% , volume: 7900 l .

Kenmerken van de vergunning [478934529464]

Installatie:

Vergunning in aanvraag

Kenmerken van de houder [478934529465]

Constructeur:

Onbekend

Volume:

7200 l

Type:

dubbelwandige houder
houder met vlakke bodem

Materiaal:

RVS

Type lekdetectiesysteem:

Mobrey leksonde (DE98210207)

Type overvulbeveiliging:

Mobrey overfill

Kenmerken van de opslag [478934529466]

Naam:

H2SO4 (96%)

Vlampunt:

Nvt °C

Hoofdeigenschap:

Sterk corrosief

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).
geen tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [478934529467]

Merk/Type:

Kunststof

Type:

toegankelijk
enkelwandig



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: ANT/35/60508857/00/NL/002
Contractref.: /100114004/2133216/4789

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O 211 De verklaring van de constructeur van de conformiteit van de houder met het goedgekeurde prototype is ons nog voor te leggen.
De kenplaat van de houder vermeldt geen prototypenummer.
- O 215 De kenplaat dient volgende gegevens te vermelden: constructeur, nummer, bouwjaar, inhoud, afmetingen, norm, prototypenummer en proefdruk.
- O 320 De standplaats van de tankwagen dient voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht uitgevoerd te zijn, met de nodige hellingen en afvloeiend naar een opvangsysteem.
- Va 248 De conformiteitsverklaring van de constructeur van het overvulbeveiligingssysteem, met het goedgekeurde prototype, is ons nog voor te leggen.

**AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk**

Erkend controleorganisme - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com☒ Safety, quality and environmental services**ANTWERPEN Sales Offices**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel.: +32(0)3 221 86 11 - Fax : +32(0)3 221 86 12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be**I.G.E.A.N. cv Milieu & Veiligheid**Doornaardstraat 60
B-2160 Wommelgem
België**Ter attentie van Frank DE VOCHT**

Geachte,

Hierbij zenden wij U ons (onze) inspectie-rapport(en) :

Origineel : ANT/35/60508856/00/NL

OVI Bov. houder (6) vergisting 2 - stort

Wij wensen U een goede ontvangst, Hoogachtend.

IGEAN nr.	O. Br.	Frank		
2726	O. Bl.	4		
MdV	19-06-2015			
K. Br.				
K. Bl.				

Uitprint datum : 15.06.2015

Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India