

Tankconformiteitsbewijs

BRL-K21051/01

Stalen tanks en opvangbakken

Opdrachtgever

G. Reehorst B.V.
Bamendaweg 58
3319 GS DORDRECHT

Leverancier/Producent

T.A.B. De Blesse BV
Konijnenbergen 1
8397 LL DE BLESSE
Tel: 0561-441441
Fax: 0561-441093
Email: info@tabdeblesse.com

Registratienummer

221200256

Registratiedatum

06-12-2022

Tanknummer

49349

Toepassingsgebied

1B-1

Tankgegevens

Bouwjaar (jjjj)	2022
Nominale inhoud (m³)	100
Compartimenten (m³)	nvt
Ontwerpdruk	Atmosferisch
Lengte (mm)	14.950
Diameter (mm)	3.000
Leeg gewicht (kg)	18.350
Wand	Dubbelwandig
Tankmateriaal	Staal
Max. soortelijke massa (kg/l)	1.9
Klasse	B
Type uitwendige bescherming*	C3
Inwendige coating	Interline
Type lekdetectiesysteem	Lekdetectiepotsysteem

* voldoet voor bovengrondse installatie buiten minimaal aan atmosferische corrosie categorie C3 conform NEN-EN-ISO 12944-2

Verklaring toepassingsgebieden:

IA-1 : EN 12285-1; ondergrondse horizontale cilindrische tanks ≤130 m³
IA-2 : 3.000<d1≤3.500 mm; ondergrondse horizontale cilindrische tanks ≤150 m³ (geen EN 12285-1)
IA-3 : Dikwandige ondergrondse horizontale cilindrische tanks (EN mogelijk ≤130 m³)
IB-1 : EN 12285-2; bovengrondse horizontale cilindrische tanks ≤130 m³
IB-2 : Kleine bovengrondse horizontale cilindrische tanks ≤5 m³ (geen EN 12285-2)
IB-3 : 3.000<d1≤3.500 mm; bovengrondse horizontale cilindrische tanks ≤150 m³ (geen EN 12285-2)
IB-4 : Bovengrondse horizontale cilindrische tanks met onderaansluiting (geen EN 12285-2)
IC-1 : Bovengrondse verticale cilindrische tanks ≤5 m³
IC-2 : Bovengrondse verticale cilindrische tanks ≤5 m³ met onderaansluiting
ID-1 : Bovengrondse niet cilindrische tanks ≤3 m³
ID-2 : Bovengrondse niet cilindrische tanks ≤3 m³ met onderaansluiting

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde leverancier / producent uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K21051/01.

Verklaring van de leverancier/producent

De leverancier/producent verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K21051/01.

Algemeen

Met een tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800 kan aangetoond worden dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Wenken voor de afnemer

- Bij ontvangst van het tankconformiteitsbewijs controleren of:
- Het serienummer op de tank overeenkomt met dit tankconformiteitsbewijs.
 - De tank geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De leverancier van de tank.
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit tankconformiteitsbewijs is bestemd voor: afnemer, leverancier, Kiwa, bevoegd gezag