

Keuringsrapport coating applicatie

BRL-K790

Het appliceren van bekledingen op stalen opslagtanks of stalen leidingen en hulpstukken

Het appliceren van verfsystemen op stalen opslagtanks voor vloeistoffen

Opdrachtgever

G. Reehorst B.V.
Bamendaweg 58
3319 GS DORDRECHT

Applicateur

T.A.B. De Blesse BV
Konijnenbergen 1
8397 LL DE BLESSE
Tel: 0561-441441
Fax: 0561-441093
Email: info@tabdeblesse.com

Plaats van inrichting

Registratienummer	Registratiedatum
221200261	06-12-2022
Objectnummer:	49349
Toepassingsgebied:	6 50000-100000

Tankgegevens

Applicatiejaar	2022
Inhoud (l)	100.000
Lengte of hoogte (mm)	14.950
Diameter (mm)	3.000
Uitwendige coating of verftype	Zandleven KIWA C3
Min. gemeten uitwendige laagdikte (µm)	180
Inwendige coating	Interline 984 (niet Kiwa-gekeurd)
Min. gemeten inwendige laagdikte (µm)	
Applicatiewijze	Fabriek
Relevante PGS	
Locatie	
Corrosieklasse bovengronds	C3
Geappteerd oppervlak (m2)	

Klasse	Corrosiemilieu
C2	Laag
C3	Middelmatig
C4	Hoog
C5-I	Zeer hoog, industrieel
C5-M	Zeer hoog, maritiem

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde applicateur uitgevoerde applicatiewerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Verklaring van de applicateur

De applicateur verklaart dat de applicatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Uitleg toepassingsgebieden

- Voor de verklaring van het toepassingsgebied (rechts onder het tanknummer) zie BRL-K790 of het procescertificaat van de applicateur.
- Verklaring van de corrosieklassen voor het uitwendige verfsysteem op bovengrondse tanks gebaseerd op een standaard levensduurverwachting van 15 jaar, mist toegepast in het juiste corrosiemilieu (zie BRL-K903/08). Hoger klassen zijn toegestaan.

Wenken voor de afnemer

- Bij ontvangst van het keuringsrapport controleren of:
- Het nummer van het object overeenkomt met dit rapport.
 - De coating geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de geappteerde coating niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

- De applicateur van de coating.
- Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon +31 (0)88 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: Bevoegd gezag, eigenaar, applicateur, Kiwa Nederland B.V.